



UWAGI

1. Jako zwody wykorzystać blachę pokrycia dachu.
2. Do zwodów przyłączyć wszystkie elementy metalowe znajdujące się na dachu.
3. Uziom otokowy układać na głębokości 0,6m, w odległości 1m od ściany.
4. Przed wejściami uziom odsunąć na odległość 2m lub prowadzić w rurze ochronnej.
5. Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach pod ociepleniem.
- 6 Do uziomu przyłączyć zbrojenie fundamentu.

OPIS

- zwody drut FeZn Φ 8
- zaciski kontrolne w puszcze
- uziom otokowy (FeZn30x4)



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAŻYNA ULISIAK
91-433 Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA
BUDYNEK MIESZKALNY
WIELODZIELNINOWY NR 1 WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES
ul. Siemiradzkiego, m. Kutno
działka 941/140 obręb NR 0005 - Śródmieście

INWESTOR
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

PROJEKTANT
mgr inż. Dariusz Kubiak upr. nr 9/94/WPl

TYTUŁ RYSUNKU
INSTALACJA ODGROMOWA

FAZA	PROJEKT	DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU
WYKONAWCZY		MARZEC 2017 r.	ELEKTRYCZNA	1:100	E-17