

Oznaczenia

– łącznik jednobiegunowy
– łącznik świecznikowy
– oprawa świetlówkowa 2x18W z czujką ruchu
– wypust oświetleniowy
– wypust oświetleniowy ścienny

Uwagi

1. Wszystkie przewody są typu YDY o przekroju żył 1,5.
2. Rozmieszczenie wypustów oświetleniowych i wyłączników uzgodnić z inwestorem. Dopuszcza się inne rozmieszczenie opraw i wyłączników.
3. Przewody układać pod tynkiem.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAŻYNA ULISIAK
91- 433 Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA	BUDYNK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES	ul.Siemiradzkiego, m.Kutno działka 941/40 obręb NR 0005 - śródmieście
INWESTOR	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a 99-300 Kutno
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Kubiak upr.nr 9/94/WP
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA OŚWIETLENIA - PODDASZE

FAZA	DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2017 r.	ELEKTRYCZNA	1:100	E-11