



Oznaczenia

- łącznik jednobiegunowy
- łącznik świecznikowy
- oprawa świetlówkowa 2x18W z czujką ruchu
- wypust oświetleniowy
- wypust oświetleniowy ścienny

Uwagi

1. Wszystkie przewody są typu YDY o przekroju żył 1,5.
2. Rozmieszczenie wypustów oświetleniowych i wyłączników uzgodnić z inwestorem. Dopuszcza się inne rozmieszczenie opraw i wyłączników.
3. Przewody układać pod tynkiem.

| | | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------------|----------------|
| <div></div> <div>WYKONAWCA: PROJEKTOWA I WYKONAWCZA FIRMOWA JEDLIŃSKA 5A 01-650 KUTNO tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl</div> | | | | |
| BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1 WRAZ ZANOTOWANIE | | | | |
| ADRES | | ul.Siemiradzkiego, m.Kutno 42-200 Kutno | | |
| INWESTOR | | WYKONAWCA ul. Wojska Polskiego 10a 99-300 Kutno | | |
| PROJEKTANT | | { * / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 } | | |
| WYKONAWCA | | PROJEKTOWA I WYKONAWCZA FIRMOWA | | |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY | DATA MARZEC 2017 r. | OBJĘTOŚĆ ELEKTRYCZNA | SKALA 1:100 |
| | | | NR RYSUNKU E-10 | |