

Oznaczenia

- – łącznik jednobiegunowy
- – łącznik świecznikowy
- – oprawa świetlówkowa 2x18W z czujką ruchu
- – wypust oświetleniowy
- – wypust oświetleniowy ścienny

Uwagi

1. Wszystkie przewody są typu YDY o przekroju żył 1,5.
2. Rozmieszczenie wypustów oświetleniowych i wyłączników uzgodnić z inwestorem. Dopuszcza się inne rozmieszczenie opraw i wyłączników.
3. Przewody układać pod tynkiem.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAŻYNA ULISIAK
91- 433 Ğ dŤ, ul. FranciszkaCeska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TYTUĞ OPRACOWANIA	BUDYNK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES	ul.Siemiradzkiego, m.Kutno działka 941/40 obrĎb NR 0005 - śr· dmieŠcie
INWESTOR	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOĞECZNEGO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a 99-300 Kutno
PROJEKTANT	mgr inŰ Dariusz Kubiak upr.nr 9/94/WPğ
TYTUĞ RYSUNKU	INSTALACJA OŚWIETLENIA - I PIŇTRO

FAZA	DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2017 r.	ELEKTRYCZNA	1:100	E-9